



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

VAGYONGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-540; FAX: +36 42 524-541
E-MAIL: VAGYONGAZDALKODAS@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: VFEJL / 13-10 / 2018.

Ügyintéző: Veczáné Repka Jolán/Havasiné Tári Tímea

TÁJÉKOZTATÓ

– Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt 2018-2032 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási tervfejezete 2. sz. módosításának véleményezésére

Pató István

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
vezetője

Kovácsné Szatai Ágnes

Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
Címzetes Főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA



Tisztelt Bizottság!

A Bizottság 256/2017.(IX.27.) számú határozatában véleményezte és elfogadta a NYÍRSÉGVÍZ Zrt 2018-2032 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét.


A 15 évre előre elkészített programot esetenként műszaki okokból, esetenként egyéb körülmények változása miatt módosítani szükséges. Jelenlegi módosításra – melyet előterjesztésünkhöz mellékelünk – a Szennyvíztisztító telepen meghibásodás miatt elvégzendő felújítás miatt kerül sor.

Az I. sz. Szennyvíztisztító telepen 2 db hőntartó iszap recirkulációs szivattyú felújítása, illetve a 2. számú gázmotor felújítása szükséges.

A csatolt melléklet alapján kérjük a Tisztelt Bizottságot a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2018-2032 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításának megtárgyalására és véleményezésére.

Nyíregyháza, 2018. június 04.


Kovácsné Szatai Ágnes
Vagyongazdálkodási
osztályvezető


Pató István
Városfejlesztési és Városüzemeltetési
osztályvezető

Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
.../2018.(VI....) számú

határozata

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt 2018-2032 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási tervfejezete 2. sz. módosításának véleményezéséről

A Bizottság

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által 15 éves időszakra – 2018-2032. évekre – szóló Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási tervfejezete 2. sz. módosítását, megtárgyalta, és az abban foglaltakkal egyetért.

Nyíregyháza, 2018. június...

Erről értesülnek:

- 1./ A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya
- 5./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya
- 6./ NYÍRSÉGVÍZ ZRT

Gördülő Fejlesztési terv 2018-2032 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH_azonosító: 21-17206-1-001-00-15

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: SZ1

Dátum: 2018.05.10

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
2018 módosított					
		Szennyvíztisztítás / Szennyvíztisztító-telep			
	Nyíregyháza	Nyíregyháza I.sz. szennyvíztisztító telep 2 db hőntartó iszap recirkulációs szivattyú felújítása	A 2db hőntartó iszap recirkulációs szivattyú felújítása. Járókerék, csapágyházak és csapágyak, kuplung betét, tömítések cseréje.	A 2db hőntartó iszap recirkulációs szivattyú üzemeltetése a rothasztási technológia során szükséges, ezért a felújítási munkákat el kell végezni.	2 461
		Eszközcsoporthra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)			2 461
		Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)			2 461

Kelt.:

Ellátásért felelős:

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2018-2032

TERV FAJTA: Felújítás pótlás

2018.05.09.

	Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
MEKH VKR kód	21-17206-1-001-00-15				
Szolgáltató VKR kód	SZ1				
Szerződés típusa:	Bérüzemeltetett				
2018 módosított					
	Szennyvíztisztítás / Biogáz				
	Nyíregyháza	Nyíregyháza I.sz. szennyvíztisztító telep 2. számú gázmotor felújítása	A 2.-es számú gázmotor meghibásodásakor a szervíz az előzetes hibafeltáráskor 4. hengerhüvely beragadását állapította meg. A motor megbontását követően megállapításra került, hogy az összes hajtókar, főtengely csapágyak cseréje szükséges. A motor teljeskörű felújítása szükséges.	A gázmotor felújítása szükséges, mert újabb meghibásodás esetén tartalék gázmotor nem állna rendelkezésre, és a keletkező biogázt el kellene fáklyázni.	6 700
		Eszközcsoport-hoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)			6 700
		Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)			6 700
		Viziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)			6 700

Kelt:

Ellátásért felelős aláírása