

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-550; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: VFEJL / 13-11 / 2018.

Ügyintéző: Veczánné Repka Jolán/Havasiné Tári Tímea

TÁJÉKOZTATÓ

– Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz –

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt 2018-2032 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási tervfejezete 2. sz. módosításának véleményezésére

Tisztelt Bizottság!


A Bizottság 134/2017.(IX.26.) számú határozatában véleményezte és elfogadta a NYÍRSÉGVÍZ Zrt 2018-2032 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét.

A 15 évre előre elkészített programot esetenként műszaki okokból, esetenként egyéb körülmények változása miatt módosítani szükséges. Jelenlegi módosításra – melyet előterjesztésünkhöz mellékelünk – a Szennyvíztisztító telepen meghibásodás miatt elvégzendő felújítás miatt kerül sor.

Az 1. sz. Szennyvíztisztító telepen 2 db hőntartó iszap recirkulációs szivattyú felújítása, illetve a 2. számú gázmotor felújítása szükséges.

A csatolt melléklet alapján kérjük a Tisztelt Bizottságot a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2018-2032 közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításának megtárgyalására és véleményezésére.

Nyíregyháza, 2018. június 04.


Kovácsné Szatai Ágnes
Vagyongazdálkodási
osztályvezető




Pató István
Városfejlesztési és Városüzemeltetési
osztályvezető



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU







Határozat-tervezet**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE****Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága
..../2018.(IV. ...) számú****határozata****a NYÍRSÉGVÍZ Zrt 2018-2032 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási
tervfejezete 2. sz. módosításának véleményezéséről****A Bizottság**

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által 15 éves időszakra – 2018-2032. évekre – szóló Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási tervfejezete módosítását, megtárgyalta, és az abban foglaltakkal egyetért.

Nyíregyháza, 2018. június ...**Tormássi Géza
bizottság elnöke****A határozatot kapják:**

- 1./ A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya
- 5./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya
- 6./ NYÍRSÉGVÍZ ZRT



Gördülő Fejlesztési terv 2018-2032 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH_azonosító: 21-17206-1-001-00-15

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: SZ1

Dátum: 2018.05.10

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
------	-----------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

2018 módosított

Szennyvíztisztítás /
Szennyvíztisztító-telep

Nyíregyháza

Nyíregyháza I.sz.
szennyvíztisztító telep 2
db hőntartó iszap
recirkulációs szivattyú
felújítása

A 2db hőntartó iszap
recirkulációs szivattyú
felújítása. Járókerék,
csapágyházak és csapágyak,
kuplung betét, tömítések
cseréje.

A 2db hőntartó iszap
recirkulációs szivattyú
üzemeltetése a rothasztási
technológia során szükséges,
ezért a felújítási munkákat el kell
végezni.

2 461

Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

2 461

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

2 461

Kelt.:

Ellátásért felelős:

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV 2018-2032

TERV FAJTA: Felújítás pótlás

2018.05.09.

	Eszközcsoport/Település	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt szükségessége	Projekt költsége (eFt)
MEKH VKR kód	21-17206-1-001-00-15				
Szolgáltató VKR kód	SZ1				
Szerződés típusa:	Bérüzemeltetett				
2018 módosított					
	Szennyvíztisztítás / Biogáz				
	Nyíregyháza	Nyíregyháza I.sz. szennyvíztisztító telep 2. számú gázmotor felújítása	A 2.-es számú gázmotor meghibásodásakor a szervíz az előzetes hibafeltáráskor 4. hengerhüvely beragadását állapította meg. A motor megbontását követően megállapításra került, hogy az összes hajtókar, főtengely csapágyak cseréje szükséges. A motor teljeskörű felújítása szükséges.	A gázmotor felújítása szükséges, mert újabb meghibásodás esetén tartalék gázmotor nem állna rendelkezésre, és a keletkező biogázt el kellene fáklyázni.	6 700
	Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)				6 700
	Ütemhez tartozó projektek összesített költsége (eFt)				6 700
	Víziközmű rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)				6 700

Kelt:

Ellátásért felelős aláírása